

Смо



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы № 7 по г. Дербент и Дербентскому району**

ул. С. Курбанова, 19/6, г. Дербент, 368600
Телефон: 4-17-24 (код 87240)
e-mail: ond7@05.mchs.gov.ru

Главе ГО «город Дербент»
Пирмагомедову Р.С.

54-1389/22
08 25

от 08.2022 № 4-10/418

На № _____ от _____

Уважаемый Рустамбек Седретдинович!

В связи с подготовкой к началу учебного года, для принятия к сведению устранения нарушений требований пожарной безопасности на объект направляем Вам справку о противопожарном состоянии объектов образования территории города Дербент

Заместитель начальника ОНД и ПР №7
по г. Дербент и Дербентскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Р.И. Таги

приложение: Справка по объектам образования на 51 листе в электронном виде

исп. Дознаватель Казанфаров Габиб Бахтиярович
тел: (8938 201 56 62)

Входящий

г.Дербент_МКУ "Дербентское городское управление образования"

Рег № 54-1389/22 от 09.08.2022

Группа: Входящая корреспонденция ГО "Дербент".

Корр.: (МЧС России) Отдел надзорной деятельности и проф. работы №7 по г.Дербент и Дербентскому району № 4-10/418 от 01.08.2022

Кому: Пирмагомедов Р.С.

Краткое содержание: СПРАВКА

Тема: Прочие (МР9)

Оригинал: Зейналов В.В. - Заместитель главы администрации ГО "г.Дербент" (10.08.2022)

Автор / Дата	Содержание	Исполнители:	План./Факт	Исполнение
Пирмагомедов Р.С. 09.08.2022		Агамирзоев А.И. (отв.); Зейналов В.В. (отв.)		Отчет: принято к сведени
Автор / Дата	Содержание	Исполнители:	План./Факт	Исполнение
Зейналов В.В. 10.08.2022	Прошу довести до сведения всех ОУ и устранить те нарушения, которые находятся в компетенции руководителя, то бишь: обучение, обработка противопожарным покрытием, испытания и т.д. и т.п. Прошу дать объяснения причин невыполнения.!	Алиева Ч.Р. (отв.)		

Исп. в срок до
ГОР. АДМ. ГО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4186 10-08-22
Исп. в с/д

СПРАВКА

о противопожарном состоянии образовательных учреждений, расположенных на территории
города Дербент
(город, район)

7. МБОУ СОШ № 11, г. Дербент, ул. Буйнакского 51.

(полное наименование объекта, адрес фактический и юридический)

нарушения требований пожарной безопасности, установленные нормами и правилами, а именно:

1. В помещении уличной раздевалки отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (НПБ 110-03, п. 14);
2. В помещении подвала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (НПБ 110-03, п. 14);
3. Ограждение по периметру кровли не проходят периодические испытания не реже одного раза в пять лет. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);
4. Руководитель организации не обеспечивает проведение периодических испытаний при приемке объекта в эксплуатацию не реже одного раза в пять лет. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»).